



WK-04/0102/2026

*1.08.2026*

**GMINA RYKI**

**ul. Karola Wojtyły 29**

**08-500 Ryki**

Ryki, 29.07.2026r.  
**Urząd Miejski w Rykach**

data 2026 -08- 21

WFLYNEŁO  
L.dz. .... 5602/26/DG

**WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE DZ. NR 681, 433, 392**

**1. Sieć wodociągowa:**

- a. Rury PE 100-RC, SDR 17, PN 10, Dz min 125 mm. (zgrzewanie doczołowe).
- b. Minimalne przykrycie wodociągu od wierzchu rury do poziomu terenu 1,50 m.
- c. Hydranty p.poż nadziemne Dn 80 z kontrolowanym miejscem łamania. Wysokość głowicy hydrantu nadziemnego nad terenem minimum 0,50m.. Przed każdym hydrantem dodatkowa zasuwa odcinająca. Przy hydrantach i zasuwach obruki betonowe.
- d. Kształtki, łączniki, trójniki itp.: kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową antykorozyjną.
- e. Przy zmianach kierunku przebiegu sieci wodociągowej kształtki do zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego.
- f. W miejscach przejścia sieci wodociągowej pod drogą prze i za drogą zaprojektować zasuwę sieciowe.
- g. Śruby do łączenia kształtek ze stali nierdzewnej.
- h. Przy połączeniu nowego i starego wodociągu zaprojektować węzeł wodociągowy z zasuwami sieciowymi. (istniejący wodociąg z którego będzie projektowana rozbudowa jest wykonany z rur PVC Dz 60 mm).
- i. Sieć uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia p.poż.
- j. Przed końcowym opracowaniem projektu trasę uzgodnić z Kierownikiem ZWiK.
- k. Warunki są ważne 24-mc od daty ich wydania.

**KIEROWNIK**  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
mgr inż. Iwona Goluch