



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1.	SKRZYŃKA IZOLACYJNA Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO SO-ZN Z KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA DO ŻERDZI ŻN WYMIARY WG. RYSUNKU WYPOSAŻONA: Zaciski ZUG 35, TABLICĘ 1F, MIEJSCE NA MONTAŻ ZEGARA I ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO, SZYNĘ PEN,	-	KPL.	1	PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA ZAB. PRZEDLICZNIKOWEGO ORAZ DO ZAMONTOWANIA ZAMKA TYPU MASTER KEY
2.	ROZŁĄCZNIK FR300 63A	FAEL	SZT.	1	
3.	STYCZNIK SM 363 230-4z 63A	FAEL	SZT.	1	
4.	WYŁ. INSTALACYJNY S301 B 6A	FAEL	SZT.	1	
5.	PRZELĄCZNIK 1-0-2 S-18	APATOR	SZT.	1	NA DRZWIACH ZŁĄCZA
6.	GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z	FAEL	SZT.	1	MONT. NA SZYNĘ TH35
7.	WYŁ. INSTALACYJNY S301 B10A	FAEL	SZT.	1	
8.	WYŁ. INSTALACYJNY S301 B16A	FAEL	SZT.	1	
9.	ZEGAR OŚWIEPLENOWY PSO-02D	RABBIT	SZT.	1	
10.	WYŁ. INSTALACYJNY S301 C16A	FAEL	SZT.	1	
11.	OGRANICZNIK ROZRUCHU OPRAW LED	RABBIT	SZT.	1	
12.	SCHEMAT ZASILANIA ZŁĄCZA		SZT.	1	NA DRZWIACH ZŁĄCZA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA II KLASA IZOLACJI	TT
--	----


UWAGA:


- Zastosować złącza kablowe w obudowach powlekanych lakierem chroniącym obudowy przed zjawiskiem adhezji oraz promieniowaniem UV.

Projektant:	Robert Koszel up.bud.nr 1097/Lb/90		ELRO-Uslugi projektowe Robert Koszel ul. Krasińskiego 3/61 20-709 Lublin		
Sprawdzający:	Jakub Koszel up.bud.nr LUB/0055/PWBE/15				
Obiekt:	Bazanów Stary 4, dz. nr 252	Inwestor: Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki			
		Data:	Skala:	Nr. rys.	
Tytuł rys.:	Widok szafy oświetleniowej Sz.O.	07.2022	-	4	




Info		Zwisy w punktach [m]	
Przewód:	AsXS n 2x25 mm ²	Punkt 1:	0,78 hp1: 6,17
Zwis dla temperatury:	40 °C	Punkt 2:	-- hp2: --
Numer przęsła:	33-34	Punkt 3:	-- hp3: --
		Punkt 4:	-- hp4: --



Projektant:	mgr inż. Robert Koszel up. bud. nr 1097/Lb/90		ELRO - Usługi Projektowe Robert Koszel ul. Krasieńskiego 3/61 20-709 Lublin		
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Koszel up. bud. nr LUB/0055/PWBE/15				
Obiekt: Bazanów Stary, gm. Ryki, dz. nr 252			Inwestor: Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki		
Tytuł. rys.: Profil skrzyżowania linii napowietrznej oświetlenia drogowego z drogą gminną			Data	Skala	Nr. rys.
			07.2022	-	3

Bazanów Stary 4 - układ sieci nn - TT

Projektant:	mgr inż. Robert Koszel up. bud. nr 1097/Lb/90		ELRO - Usługi Projektowe Robert Koszel ul. Krasieńskiego 3/61 20-709 Lublin		
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Koszel up. bud. nr LUB/0055/PWBE/15				
Obiekt: Bazanów Stary 4, gm. Ryki			Inwestor: Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki		
Tytuł. rys.: Schemat ideowy zasilania			Data 07.2022	Skala -	Nr. rys. 2