



Stary Inspektor
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

[illegible]

Kopia mapy
Skala
Opis m.
Członia Miasta
Powiat rycki

1. Długość projektowanej linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego: - AsXS_n 2x25 - dł. 372m relacji: Istn. słup nr 33 Lnn Bazanów Stary 4 nr 11 - Istn. słup nn. nr 41 dz. nr 356/2.
2. Na słupie nr 33 zainstalować szafkę oświetleniową SZO.
3. Słupy oświetleniowe istniejące, wysięgniki jednoramienne 1,5m, oprawy LED 55W IP65, II klasa izolacji.
4. Nad drogą gminną asfaltową, proj. przewód AsXS_n 2x25 zawiesić na wys. min. 6m od najwyższej rzędnej drogi w pasie przejeżdża.
5. Na Istn. słupach nr 33 i 41 zainstalować po 2x ogranicznik przepięć 1x ETITEC A 500/10/B i wykonać uzziemienie słupa: RS10Ω.
6. Roboty sieciowe wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-003 (lub równoważną) zaleceniami wykonawcy z uzgodnień.

Projektant:	mgr inż. Robert Koszeł up.bud.nr 1097/Lb/90	ELRO - Usługi Projektowe
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Koszeł up.bud.nr LUB/0055/PW/BE/15	Robert Koszeł ul. Krasińskiego 3/61 20-709 Lublin
Opieki:	Bazanów Stary, gm. Ryki, dz. nr 252	Investor: Gmina Ryki ul. Karola Wołyja 29 08-500 Ryki
Tytuł rys.:	Projekt oświetlenia ulicznego podwieszanego - Bazanów Stary 4	Data 07.2022
		Skala 1:1000
		Nr rys. 1