

Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487, 081 86 57 485

Znak sprawy: **GK.6630.50.2023**

Ryki, 2023-12-28

PROTOKÓŁ
z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b-28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) i Zarządzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr. 29/2015 - Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia terenu w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10 A, informuję, że poniższa dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie elektronicznej w dniu **2023-12-28**

Lokalizacja: Laso , dz. 382/1, 47/2, 48/1, 49/2, 50/2, gm. Ryki

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci energetycznej

Wnioskodawca: PRB Consulting

27-400 Ostrowiec w.
Sandomierska 26A

Inwestor: PRB Consulting

27-400 Ostrowiec w.
Sandomierska 26A

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Krzysztof Pudło, Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu w składzie:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadnianego	Stanowisko uczestnika
1	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Puławy Michalczyk Grzegorz		
2	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Rykach Falkiewicz Karol		
3	Orange S.A. Bartyka Ireneusz		
4	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach Sebastian S k		

5	Starostwo Powiatowe w Rykach Wydział Architektury i Budownictwa Lipiec Henryk		
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Kostyra Marcin		
7	Starostwo Powiatowe w Rykach, PODGiK Pudło Krzysztof	Pudło Krzysztof	brak uwag
8	Telekom System Sp. z o.o. Budner Agnieszka		
9	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii Aftyka Andrzej	Andrzej Aftyka	LRSS nie występuje w zakresie niniejszego opracowania projektowego.
10	PGKiM w Rykach Spółka z o.o. Kujda Tomasz	Tomasz Kujda	W miejscach kolizji projektowanej linii kablowej z siecią lub przyłaczami wodociągowymi, linie kablowe poprowadzić w rurze osłonowej oraz zachować odpowiednie odległości w rzucie poziomym i pionowym.
11	Urząd Miejski w Rykach		
12	Fibee I Sp. z o.o.		
13	Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie	Król Łukasz	brak uwag
14	NETIA S.A.	Zbigniew Kielech	brak uwag

z up. Starosty Ryckiego

*mgr inż. Krzysztof Pudło
Przewodniczący Narady*