

### **Pytanie 1**

W zadaniu część 1 zamówienia „Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Ryki ul. Przemysłowa na dz. ozn. nr 145” wg zapisów SWZ Inwestor zapewnia słupy stalowe ocynkowane. Proszę o doprecyzowanie czy w ramach dostawy inwestorskiej są również fundamenty oraz wysięgniki? Jeśli nie, proszę o wskazanie producenta posiadanych słupów celem doboru odpowiedniego fundamentu i wysięgnika.

W zadaniu część 1 zamówienia „Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Ryki ul. Przemysłowa na dz. ozn. nr 145” wg zapisów SWZ Inwestor zapewnia słupy stalowe ocynkowane. Proszę o doprecyzowanie czy w ramach dostawy inwestorskiej są również fundamenty oraz wysięgniki? Jeśli nie, proszę o wskazanie producenta posiadanych słupów celem doboru odpowiedniego fundamentu i wysięgnika.

### **Odpowiedz na pytanie 1**

Słupy są z fundamentem i wysięgnikiem

### **Pytanie 2**

Proszę o wskazanie ilości dostarczanych materiałów, czy ilości podane w przedmiarze są właściwe

### **Odpowiedz na pytanie 2**

Inwestor zapewnia słupy wraz z fundamentem i wysięgnikiem

### **Pytanie 3**

Proszę o wskazanie typu kabla, który będzie dostarczony przez Inwestora. W projekcie występują rozbieżności związane z przekrojem żył a także z materiałem żył. Projektant użył następujących oznaczeń YKXS 4x25( kabel miedziany - zestawienie materiałów str. 22), YAKXS 4x25 (kabel aluminiowy - przedmiar oraz str. 24 projektu) oraz YAKXS 4x16mm (kabel aluminiowy - str. 25 projektu).

### **Odpowiedz na pytanie 3**

Inwestor zapewnia kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> kabel aluminiowy

### **Pytanie 4**

Czy dostarczane przez Zamawiającego oprawy są kompatybilne z systemem sterowania posiadany przez Gminę?

### **Odpowiedz na pytanie 4**

Oprawy dostarczone przez Inwestora zostały zakupione przed przystąpieniem przez Gminę do **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED” dlatego w tym przypadku nie ma konieczności zachowania pełnej kompatybilności opraw z istniejącym systemem sterowania oświetleniem zewnętrznym Pollight Smart (informacja znajduje się na stronie Urzędu BIP przetarg nieograniczony nr WIR.271.35.2021 pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED”)**

W pozostałych 2 częściach jest konieczności zachowania pełnej kompatybilności opraw z istniejącym systemem sterowania oświetleniem zewnętrznym Pollight Smart