

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa układu zasilającego wraz z wymianą tablicy głównej rozdzielczej i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA RYKI
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** w imieniu której działa Burmistrz Ryki
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431020121
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Karola Wojtyły 29
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Ryki
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 08-500
- 1.4.4.) **Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL815 - Puławski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 81 8657 110
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 81 8657 111
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ryki@ryki.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ryki.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00289767/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-11-29 13:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00285901/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Część I - dotycząca budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Bazanowie:

a) Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie:

- przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
- wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
- wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 13,32 kWp;
- zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;

b) Budynek Przedszkola w Starym Bazanowie:

- przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
- wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
- wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 9,24 kWp;
- zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
- zawiadomienie organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wynikającymi przepisami;

Po zmianie:

Część I - dotycząca budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Bazanowie:

a) Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie:

- przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
- wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
- wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 13,32 kWp;
- zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
- instalacja elektryczna powinna posiadać układ blokujący wpływ energii elektrycznej do sieci;

b) Budynek Przedszkola w Starym Bazanowie:

- przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
- wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
- wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 9,24 kWp;
- zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
- instalacja elektryczna powinna posiadać układ blokujący wpływ energii elektrycznej do sieci;
- zawiadomienie organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wynikającymi przepisami;

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część II – dotycząca budynku Szkoły Podstawowej w Swatach

a) Budynek Szkoły Podstawowej w Swatach:

- przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
- wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;
- wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 13,69 kWp;
- zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
- zawiadomienie organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wynikającymi przepisami;

Po zmianie:

Część II – dotycząca budynku Szkoły Podstawowej w Swatach

a) Budynek Szkoły Podstawowej w Swatach:

- przebudowę układu pomiarowo z wyniesieniem go na zewnątrz;
- wymianę tablicy rozdzielczej wraz z montażem licznika dwukierunkowego;

- wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 13,69 kWp;
- zabezpieczenie obwodów za pomocą samoczynnych wyłączników instalacyjnych;
- instalacja elektryczna powinna posiadać układ blokujący wypływ energii elektrycznej do sieci;
- zawiadomienie organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wynikającymi przepisami;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-12-14 10:00

Po zmianie:

2021-12-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-12-14 10:30

Po zmianie:

2021-12-16 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-01-12

Po zmianie:

2022-01-14