



WK-04/0101/2026

Ryki, 29.07.2026r.

GMINA RYKI

ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

Urząd Miejski w Rykach

data **2026-08-21**

WPLYNEŁO
L.dz. **5601/26/76**

Warunki techniczne sieci kanalizacyjnej - ul. Młynarska dz. nr 677/1 w m. Ryki

1. Sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa :

- a) Sieć zaprojektować w systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej
- b) Miejscem włączenia projektowanej kanalizacji jest istniejąca sieć kanalizacji w ul. Młynarskiej dz. 677/1,
- c) Przed włączeniem sieci ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować studnię rozprężną
- d) Studnia kanalizacyjna rozprężna betonowe/żelbetowe min. Dn1000 mm. Studnie kanalizacyjne i włazy kanalizacyjne żeliwne dostosować do obciążenia ruchem na danym terenie (nie dopuszcza się włazów kanalizacyjnych zamykanych).
- e) Rury minimum z PVC-U/PP gładkie, min SN 8 (lite lub z rdzeniem spienionym) lub z PP o podwójnej ścianie min SN 8. Rury kielichowe z uszczelkami. Zastosować należy na kanale głównym minimalne średnice rur Dn 200 mm.
- f) Studnie kanalizacyjne na sieci włazowe żelbetowe/betonowe min Dn 1000 mm lub z tworzywa sztucznego minimum Dn 600. Studnie kanalizacyjne i włazy kanalizacyjne żeliwne dostosować do obciążenia ruchem na danym terenie (nie dopuszcza się włazów kanalizacyjnych zamykanych).
- g) Rury tłoczne od pompowni ścieków do studni rozprężnej minimum PE 100-RC (dwuwarstwowe) Dn63mm od pompowni ścieków.
- h) Minimalne przykrycie sieci kanalizacyjnej od wierzchu rury do poziomu terenu minimum 1,40m.
- i) Do przepompowania ścieków zaprojektować przepompownię ścieków żelbetowe/betonowe o średnicy minimum Dn1200 mm wyposażone w minimum dwie pompy, system sterowania prac pomp, system monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni. Pompownia ścieków winna być zaprojektowana w systemie, który już funkcjonuje na terenie miasta Ryki. Przed końcowym opracowaniem projektu trasy uzgodnić z Kierownikiem 2WiK w PGKiM w Rykach Sp. z o.o..

KIEROWNIK

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Iwona Goluch