

Ryki, 29.07.2026r.

WK-04/102/2026

GMINA RYKI

ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

**WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE DZ. NR 681, 433, 392, 393, 370**

1. Sieć wodociągowa:

- a. Rury PE 100-RC, SDR 17, PN 10, Dz min 125 mm. (zgrzewanie doczołowe).
- b. Minimalne przykrycie wodociągu od wierzchu rury do poziomu terenu 1,50 m.
- c. Hydranty p.poż. nadziemne Dn 80 z kontrolowanym miejscem łamania. Wysokość głowicy hydrantu nadziemnego nad terenem minimum 0,50m.. Przed każdym hydrantem dodatkowa zasuwa odcinająca. Przy hydrantach i zasuwach obruki betonowe.
- d. Kształtki, łączniki, trójniki itp.: kołnierzone z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową antykorozyjną.
- e. Przy zmianach kierunku przebiegu sieci wodociągowej kształtki do zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego.
- f. W miejscach przejścia sieci wodociągowej pod drogą przed i za drogą zaprojektować zasuwę sieciowe.
- g. Śruby do łączenia kształtek ze stali nierdzewnej.
- h. Przy połączeniu nowego i starego wodociągu zaprojektować węzeł wodociągowy z zasuwami sieciowymi. (istniejący wodociąg z którego będzie projektowana rozbudowa jest wykonany z rur PVC Dz 60 mm).
- i. Sieć uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia p.poż.
- j. Przed końcowym opracowaniem projektu trasę uzgodnić z Kierownikiem ZWiK.
- k. Warunki są ważne 24-mc od daty ich wydania.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Iwona Goluch