



Ochrona ludności i obrona cywilna

Burmistrz Ryk

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

**„Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”**

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 170.000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr OR.5555.2.2026

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793).

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

- 1. Mobilny zestaw prądotwórczy - Agregat z przyczepą 50 kW – 1 komplet**
- 2. Przenośne agregaty 10 kW - 2 komplety**
- 3. Agregaty 5 kW w zestawie transportowym- 2 komplety**
- 4. Zestawy mobilnego zasilania inwerterowego (po 2 sztuki agregatów 2,3 kW Honda EU22i oraz certyfikowany kabel do auto synchronizacji) - 3 komplety**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 - Mobilny zespół prądotwórczy (Agregat z przyczepą 50 kW) – 1 sztuka

1. Wymagania ogólne i formalne

- *Stan techniczny:* Fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025/2026 roku.
- *Certyfikacja i dokumentacja:* Urządzenie i przyczepa muszą posiadać deklarację zgodności CE, instrukcje obsługi w języku polskim oraz pełną dokumentację homologacyjną niezbędną do natychmiastowej rejestracji przyczepy jako pojazdu specjalnego w Wydziale Komunikacji.
- *Przeznaczenie:* Awaryjne, mobilne źródło zasilania obiektów użyteczności publicznej, przepompowni wodnych, infrastruktury krytycznej oraz namiotów bazowych na terenie Gminy Ryki w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej

2. Parametry techniczne i wydajnościowe agregatu

- *Moc znamionowa (PRP):* Minimum 50 kW / 62,5 kVA.
- *Moc maksymalna / awaryjna (LTP):* Minimum 55 kW / 68,5 kVA.
- *Napięcie znamionowe:* Trójfazowe 400 V oraz jednofazowe 230 V / 50 Hz.
- *Prąd znamionowy:* Minimum 90 A.
- *Stabilizacja napięcia:* Elektroniczny, automatyczny regulator napięcia AVR o dokładności min. $\pm 1\%$ (gwarantujący bezpieczną pracę podłączonej, czulej elektroniki i systemów sterowania).



3. Zespół napędowy i prądnica

- *Silnik spalinowy*: Czterosuwowy, wysokoprężny (Diesel) chłodzony cieczą, wyposażony w turbosprężarkę. Konstrukcja wolnoobrotowa (maksymalnie 1500 obr./min), gwarantująca długą żywotność i niskie zużycie paliwa.
- *Układ rozruchowy*: Elektryczny (24V lub 12V) z bezobsługowym akumulatorem rozruchowym oraz wbudowaną ładowarką podtrzymującą stan naładowania baterii podczas postoju agregatu.
- *Prądnica*: Synchroniczna, bez szczotkowa, o stopniu ochrony minimum IP23 i klasie izolacji H.

4. Obudowa i wyposażenie funkcjonalne

- *Zabudowa*: Fabryczna, w pełni zintegrowana obudowa wyciszona (poziom hałasu maksymalnie 68-72 dB w odległości 7m), odporna na warunki atmosferyczne (antykorozyjna, malowana proszkowo). Obudowa zamykana na klucz w celu ochrony przed dostępem osób niepowołanych.
- *Zbiornik paliwa*: Wbudowany w ramę agregatu, o pojemności zapewniającej minimum 10 godzin ciągłej pracy przy 75% obciążenia znamionowego, wyposażony w zewnętrzny, mechaniczny lub cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa.
- *System podgrzewania*: Zintegrowany podgrzewacz bloku silnika (płynu chłodzącego) zasilany z sieci 230V, gwarantujący natychmiastowy i niezawodny rozruch maszyny w skrajnie niskich temperaturach zimowych.
- *Panel sterowania*: Cyfrowy sterownik mikroprocesorowy w języku polskim, monitorujący parametry pracy (napięcie, prąd, częstotliwość, motogodziny, ciśnienie oleju, temperaturę silnika) z systemem automatycznego wyłączenia agregatu w przypadku awarii.
- *Panel przyłączeniowy (Gniazda)*: Zabezpieczony klapą, wyposażony w zestaw gniazd: min. 1x gniazdo 400V/63A, 1x gniazdo 400V/32A oraz min. 2x gniazda 230V/16A. Ponadto agregat musi posiadać listwę zaciskową do bezpośredniego wpięcia kabli siłowych o dużym przekroju.

5. Specyfikacja przyczepy transportowej

- *Konstrukcja*: Przyczepa specjalna (dwuosiowa lub jednoosiowa) dedykowana pod zabudowę agregatu 50 kW, cynkowana ogniowo.
- *Układ jezdny i hamulcowy*: Wyposażona w hamulec najazdowy oraz hamulec postojowy (awaryjny).
- *Elementy manewrowe*: Dyszel o regulowanej wysokości z wymiennym zaczepem (kulowy / oczkowy do samochodów ciężarowych), koło podporowe o podwyższonej nośności oraz minimum 4 stabilizujące podpory boczne (śrubowe) do poziomowania zestawu podczas pracy.
- *Oświetlenie*: Pełne oświetlenie drogowe LED (12/24V) zgodne z Kodeksem Drogowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 - Przenośne agregaty prądotwórcze 10 kW – 2 sztuki

1. Wymagania ogólne i formalne

- *Stan techniczny*: Fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025/2026 roku.



Ochrona ludności i obrona cywilna

- *Dokumentacja i certyfikacja:* Każde urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE oraz pełną instrukcję obsługi w języku polskim.
- *Przeznaczenie:* Przenośne źródło zasilania awaryjnego terenowych punktów logistycznych, oświetlenia operacyjnego oraz sprzętu ratowniczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2. Parametry techniczne i wydajnościowe

- *Moc znamionowa (PRP) przy 400V:* Minimum 10,0 kW (12,5 kVA).
- *Napięcie znamionowe:* Trójfazowe 400 V oraz jednofazowe 230 V / 50 Hz.
- *System optymalizacji faz (DUAL / 100% mocy):* Agregat musi być wyposażony w technologię pozwalającą na przełączenie trybu pracy i pobór **pełnej mocy znamionowej (minimum 10 kW) również na gnieździe jednofazowym 230V** (ochrona przed asymetrią obciążenia faz).
- *Stabilizacja napięcia:* Cyfrowy lub elektroniczny, automatyczny regulator napięcia AVR o dokładności min. $\pm 1\%$, gwarantujący bezpieczną współpracę z czułymi urządzeniami elektronicznymi i medycznymi.

3. Silnik, prądnica i konstrukcja

- *Silnik spalinowy:* Czterosuwowy silnik wysokoprężny (**Diesel**) chłodzony powietrzem lub cieczą, wyposażony w pompę olejową oraz czujnik niskiego ciśnienia/poziomu oleju.
- *Układ rozruchowy:* Elektryczny rozruch z kluczyka/przycisku zasilany z dedykowanego akumulatora. Dodatkowo agregat musi posiadać możliwość awaryjnego rozruchu ręcznego (linkowego).
- *Prądnica:* Synchroniczna, bezszczotkowa, posiadająca uzwojenie wykonane w **100% z miedzi** (stożan i wirnik).
- *Zabudowa i mobilność:* Konstrukcja otwarta osadzona w sztywnej ramie stalowej pochłaniającej drgania, wyposażona w fabryczny **zestaw transportowy** (minimum 2 stałe lub skrętne koła transportowe oraz ergonomiczne ręczki/uchwyty ułatwiające manewrowanie przez ratowników).
- *Panel przyłączeniowy (Gniazda):* Minimum 1x gniazdo siłowe 400V (min. 32A) oraz minimum 2 x gniazda 230V (min. 16A), zabezpieczone wyłącznikami magnetotermicznymi. Panel musi posiadać cyfrowy wyświetlacz wskazujący aktualne napięcie, częstotliwość oraz licznik motogodzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pozycji nr 3 - Agregaty prądotwórcze 5 kW w zestawie transportowym – 2 komplety

1. Wymagania ogólne i formalne

- **Stan techniczny:** Fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025/2026 roku.
- **Dokumentacja i certyfikacja:** Każde urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE, przejść certyfikowany przegląd zerowy u autoryzowanego dilerów oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
- **Przeznaczenie:** Przenośne, wysoce mobilne źródło zasilania o najwyższych parametrach



stabilności prądu, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach terenowych (bazy logistyczne, zasilanie polowego sprzętu łączności, komputerów i aparatury medycznej).

2. Parametry techniczne i wydajnościowe agregatu (2 sztuki)

- *Moc znamionowa (PRP):* Minimum 5,0 kW.
- *Moc maksymalna / startowa:* Minimum 5,5 kW.
- *Napięcie znamionowe:* Jednofazowe 230 V / 50 Hz.
- *Technologia inwerterowa (Falownikowa):* Wbudowany cyfrowy inwerter (falownik mikroprocesorowy) generujący prąd o idealnej fali sinusoidalnej (współczynnik zniekształceń harmonicznym THD < 1,5%), zapewniający absolutne bezpieczeństwo dla czułych urządzeń elektronicznych.
- *Zabudowa i głośność:* Fabryczna obudowa walizkowa/skrzyniowa, w pełni wyciszona (poziom hałasu w trybie ekonomicznym maksymalnie 62–65 dB w odległości 7 m). Obudowa wyposażona w zintegrowane koła transportowe oraz wysuwaną rączkę teleskopową.
- *Układ napędowy:* Czterosuwowy, jednolity silnik benzynowy z systemem ułatwionego rozruchu elektrycznego (z wewnętrznego akumulatora) oraz awaryjnym rozruchem ręcznym linkowym. Tryb ekonomiczny (ECO) automatycznie redukuje obroty silnika przy niskim poborze mocy.
- *Panel sterowania:* Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz parametrów (napięcie, częstotliwość, licznik motogodzin), zabezpieczenie przeciążeniowe oraz wskaźnik niskiego poziomu oleju. Gniazda wyjściowe: minimum 2x 230V/16A oraz minimum 1x 230V/32A (do poboru pełnej mocy z inwertera).

3. Skład wyposażenia dodatkowego pojedynczego zestawu (w cenie pozycji)

- *1x Skrzynia transportowa typu Flight Case:* Dedykowana pancerna skrzynia transportowa wykonana ze sklejki wielowarstwowej okutej profilami aluminiowymi, wewnątrz wyściełane pianką techniczną wyciętą precyzyjnie pod wymiar agregatu. Skrzynia wyposażona w min. 4 motylkowe zamki ryglowe, uchwyty kasetonowe oraz 4 koła skrętne z hamulcem (zabezpieczenie sprzętu podczas transportu na wozie bojowym).
- *1x Profesjonalny przedłużacz bębnowy:* Długość minimum 40 metrów, przewód o grubym przekroju (min. 3G2.5 mm² w gumie odpornej na oleje i warunki atmosferyczne H07RN-F), bęben z tworzywa uderzeniowo-odpornego wyposażony w 4 gniazda z klapkami o stopniu ochrony min. IP44.
- *1x Kanister systemowy na paliwo:* Pojemność min. 10 lub 20 litrów, wykonany z grubego HDPE, wyposażony w ciśnieniowy zawór odpowietrzający oraz bezpieczny system szybkiego tankowania bez rozlewania benzyny.
- *1x Pakiet startowo-eksploatacyjny:* Zestaw zawierający fabryczny pokrowiec ochronny na agregat, dedykowany zestaw olejów silnikowych 10W30 (na 3 pełne wymiany) oraz zapasową świecę zapłonową.



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pozycji nr 4: Zestawy mobilnego zasilania inwerterowego (2 x agregat 2,3 kW Honda EU22i + kabel do auto synchronizacji) – 3 komplety

1. Wymagania ogólne i formalne

- *Stan techniczny:* Wszystkie elementy składowe zestawów muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025/2026 roku.
- *Dokumentacja i certyfikacja:* Każde urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE, przejść certyfikowany przegląd zerowy u autoryzowanego dystrybutora przed dostawą, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz oryginalną kartę gwarancyjną.
- *Struktura pojedynczego kompletu:* Zamawiający wymaga dostawy 3 zestawów, gdzie każdy pojedynczy zestaw składa się z 2 sztuk agregatów inwerterowych o mocy maks. 2,2-2,3 kW oraz 1 sztuki dedykowanego kabla do ich auto synchronizacji (pracy równoległej). Łączna ilość urządzeń w ramach pozycji wynosi: 6 sztuk agregatów oraz 3 sztuki kabli.

2. Parametry techniczne i wydajnościowe pojedynczego agregatu (6 sztuk w zamówieniu)

- *Konstrukcja:* Kompaktowy agregat walizkowy w zintegrowanej obudowie z tworzywa sztucznego, wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Masa własna urządzenia suchego nie może przekraczać 22 kg w celu zapewnienia maksymalnej mobilności dla jednego ratownika.
- *Moc maksymalna AC:* Minimum 2,2 kW (2200 W).
- *Moc znamionowa AC:* Minimum 1,8 kW (1800 W).
- *Napięcie znamionowe:* Jednofazowe 230 V / 50 Hz oraz dodatkowe gniazdo prądu stałego DC (12V / 8.3A) przeznaczone do bezpośredniego ładowania akumulatorów.
- *Technologia inwerterowa (Falownikowa):* Wbudowany cyfrowy inwerter (falownik sterowany mikroprocesorowo) gwarantujący idealny, stabilny przebieg fali sinusoidalnej napięcia i częstotliwości (THD < 1,5%), zapewniający pełne bezpieczeństwo dla czułych urządzeń elektronicznych i łączności.
- *Tryb ekonomiczny:* System automatycznego dopasowywania obrotów silnika bezpośrednio do wielkości podłączonego obciążenia roboczego (redukcja hałasu i spalania).
- *Głośność i wyciszenie:* Obudowa wyciszona, gwarantująca maksymalny poziom hałasu na poziomie maksymalnie 90 dB(A) mocy akustycznej.
- *Silnik i rozruch:* Cztero-suwowy, benzynowy z górnym rozrządem, pojemność skokowa min. 120 cm³, wyposażony w zabezpieczenie przed brakiem oleju (czujnik i lampka kontrolna). Rozruch ręczny za pomocą linki rewersyjnej. Zawór odcinający dopływ paliwa pozwalający na bezpieczne wypalenie benzyny z gaźnika na czas magazynowania.

3. Wymagania dotyczące funkcji auto synchronizacji (3 sztuki kabli w zamówieniu)

- *Kabel do autosynchronizacji (1 szt. na zestaw / łącznie 3 szt.):* Oryginalny, dedykowany przez producenta agregatu przewód do pracy równoległej.
- *Parametry operacyjne:* Przewód musi pozwalać na fizyczne połączenie paneli sterowania dwóch agregatów z danego zestawu w celu automatycznej synchronizacji faz, zsumowania i podwojenia ich mocy wyjściowej do poziomu minimum 3,6 kW ciągłej / 4,4 kW maksymalnej dostępnej na gnieździe przyłączeniowym. Przewód wyposażony w bezpieczne wtyki dopasowane do gniazd synchronizacyjnych agregatów.



6. Logistyka i dostawa:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowy agregat na własny koszt i ryzyko (wraz z rozładunkiem) we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Ryki. W przypadku określenia nazw własnych w zakresie wyposażenia dopuszcza się zaoferowanie urządzenia o parametrach równoważnych lub wyższych. Wskazanie nazw własnych ma na celu określenie potrzeb zamawiającego i dopuszcza się wyposażenie równoważne o właściwościach nie gorszych niż wskazane.

II. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:
 - 1) wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
 - 2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;



Ochrona ludności i obrona cywilna

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III. Informacje podstawowe

1. **Zamawiający:** Gmina Ryki z siedzibą Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, www.ryki.pl, e-mail: ryki@ryki.pl,
2. Termin realizacji zamówienia: **30.10.2026 r.**
3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach do dnia **17.07.2026 r. do godz. 11:00**
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, pokój nr 221 w dniu **17.07.2026 r. o godz. 12:00**
6. Do oferty należy załączyć uwierzytelnioną kopię:
Kartę katalogową oraz specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.
7. Informację cenową należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi **załącznik nr 1 do zapytania**. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące **załącznik nr 3**.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr **OR.5555.2.2026** na zadanie „Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

Oferta będzie również ważna, jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres ryki@ryki.pl

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w godz.: 7:30-15:00 jest Jakub Zaręba tel. 81 865 122, Ewa Szczepaniak 81 865 120



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
11. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

Ryki, dnia 10.07.2026 r.

z up. BURMISTRZ.

mgr Jacek Wąsilewski

...Zastępca Burmistrza.....

Pieczęć i podpis zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.